

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому району Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: OND_Rybinsk@mail.ru

06 марта 2018 года

город Рыбинск

11 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№26

В период с 06 февраля 2018 года по 06 марта 2018 года на основании распоряжения главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. №26 от 26.01.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального образовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 имени Н.И.Деметьева расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Инженерная, д.23А. (Юридический адрес: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Инженерная, д.23А, ИНН 7610040529, ОГРН 1027601120139). Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Распоряжение получено директором муниципального образовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 имени Н.И.Деметьева – Демидовой Е.М. в 14 часов 00 минут 26.01.2018 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Чистяков Сергей Александрович.

При проведении проверки присутствовал: директор муниципального образовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 имени Н.И.Деметьева – Демидова Елена Михайловна.

В ходе проведения проверки установлено: Здание школы 1937 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шифер по деревянной обрешетке, общая площадь здания 1318,3 м², конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф4.3, здание рассчитано на одновременное пребывание 297 детей и 38 человек обслуживающего персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее подразделение пожарной охраны ПСЧ-16 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области» расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). С 1-го этажа здания имеется 5-ть эвакуационных выходов непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 2 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 1-го типа. Здание оборудовано системой внутреннего противопожарного водопровода (имеется 8 пожарных шкафов). Выполнены работы по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения ИИ Лебедев Г.Б. (Акт за январь 2018 года). Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации (АПС) и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно – приемный прибор установлен в помещении коридора 1-го этажа здания. Системы автоматической противопожарной за-

пшты здания, на момент проведения проверки, находятся в исправном техническом состоянии, заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ИП Лебедев Г.Б. (Договор №54 от 09 января 2018 года) проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, работы выполнены ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 20.06.2013 года). Проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания ИП Лебедев Г.Б. (Акт от 07 августа 2017 года) срок действия огнезащитной обработки 3 года при соблюдении правил эксплуатации, согласно инструкции по применению состава огнебиозащитного «ОДЕЛЬВЕЙС» марки «Универсал». Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны, заключен договор на техническое обслуживание системы радиоканальной связи с ЯОООО ВДЦЮ (Договор №17-МТ от 09 января 2018 года). Обеспечение обслуживающего персонала индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания не требуется. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями ОП-4, огнетушителями ОУ-5) организован контроль за их техническим состоянием, в наличии журнал учета за состоянием первичных средств пожаротушения. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организована и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно – технического минимума.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Занесены в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесены,



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:




Подписи лица, проводившего проверку:


Государственный инспектор
 города Рыбниска, Рыбниского и
 Понехонского районов Ярославской области
 по пожарному надзору С.А.Чистяков

 «06» марта 2018 года

С актом проверки ознакомлен:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

 «06» марта 2018 года 
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)